

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bieńczyce dane techniczne na każdy Budynek Mieszkalny	BUDYNEK	Strusia 9
	Rok budowy	1966
	Powierzchnia Mieszkalna [m ²]	4 415,99
	Powierzchnia Pomocnicza [m ²]	1 911,38
	Powierzchnia zabudowy [m ²]	1 135,00
	Kubatura [m ³]	18 136,00
	Liczba klatek schodowych	7
	Liczba pięter	4
	Liczba kondygnacji	5
	Liczba lokali mieszkalnych	105
	Ilość Lokali użytkowych w budynku mieszkalnym	0
	Powierzchnia Lokali użytkowych [m ²]	0,00
	Konstrukcja - technologia wykonania budynku	"Domino 63"
	Bramy wejściowe	Stal powlekana
	Okna na klatkach schodowych	PCV
	Dostawca ciepła na c.o.	MPEC S.A.
	Rodzaj taryfy	WO
	Liczba węzłów cieplnych c.o.	1
	Moc węzłów na c.o. w MW	0,2750
	Dostawca ciepła na c.w.u	MPEC S.A.
	Rodzaj taryfy	WO
	Liczba węzłów cieplnych c.w.u.	1
	Moc węzłów na c.w.u. w MW	0,0754
	Zawory termostatyczne przy grzejnikach	TAK (1997 r.)
Zawory podpionowe	Honeywell Alwa Kombi 3+	
Odpowietrzenie instalacji c.o.	Automatyczne zawory na pionach	
Podzielniki kosztów	NIE	
Ściany ocieplone zewnętrzne (styropian), tynk mineralny	6 cm	
Stropodach ocieplony (Gulfiber - metoda wdmuchiwana)	15 cm	
Strop nad piwnicą - ocieplenie	brak	
Legenda		
<i>Taryfa WO - węzeł jest własnością Obiorcy</i>		
<i>Taryfa WIP - węzeł jest własnością MPEC</i>		
<i>Moc węzłów na c.o. sumartczna w budynku</i>		
<i>Moc węzłów na c.w.u. - sumartczna w budynku</i>		

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bieńczyce dane techniczne na każdy Budynek Mieszkalny	BUDYNEK	Strusia 10
	Rok budowy	1965
	Powierzchnia Mieszkalna [m ²]	4 451,12
	Powierzchnia Pomocnicza [m ²]	1 863,28
	Powierzchnia zabudowy [m ²]	1 135,00
	Kubatura [m ³]	18 136,00
	Liczba klatek schodowych	7
	Liczba pięter	4
	Liczba kondygnacji	5
	Liczba lokali mieszkalnych	105
	Ilość Lokali użytkowych w budynku mieszkalnym	0
	Powierzchnia Lokali użytkowych [m ²]	0,00
	Konstrukcja - technologia wykonania budynku	"Domino 63"
	Bramy wejściowe	Stal powlekana
	Okna na klatkach schodowych	PCV
	Dostawca ciepła na c.o.	MPEC S.A.
	Rodzaj taryfy	WO
	Liczba węzłów cieplnych c.o.	1
	Moc węzłów na c.o. w MW	0,2800
	Dostawca ciepła na c.w.u	MPEC S.A.
	Rodzaj taryfy	WO
	Liczba węzłów cieplnych c.w.u.	1
	Moc węzłów na c.w.u. w MW	0,0754
	Zawory termostatyczne przy grzejnikach	TAK (1997 r.)
Zawory podpionowe	Honeywell Alwa Kombi 3+	
Odpowietrzenie instalacji c.o.	Automatyczne zawory na pionach	
Podzielniki kosztów	NIE	
Ściany ocieplone zewnętrzne (styropian), tynk mineralny	6 cm	
Stropodach ocieplony (Gulfiber - metoda wdmuchiwana)	15 cm	
Strop nad piwnicą - ocieplenie	brak	
Legenda		
<i>Taryfa WO - węzeł jest własnością Obiorcy</i>		
<i>Taryfa WIP - węzeł jest własnością MPEC</i>		
<i>Moc węzłów na c.o. sumartczna w budynku</i>		
<i>Moc węzłów na c.w.u. - sumartczna w budynku</i>		